



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел.: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@18.mchs.gov.ru Единый телефон доверия:
8(3412) 51-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

426019, г. Ижевск, ул. Школьная площадь, 15, телефон: 8(3412) 74-16-20

E-mail: lengpn@18.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 03/75**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному учре-
ждению «Детский сад №107»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по
пожарному надзору Антонова Александра Петровича № 03/75 от «04» октября 2021
года в период с «15» октября 2021г. по «19» октября 2021 г.

Заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.
Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Удмуртской Республике - заместителем главного

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору подполковником
внутренней службы Антоновым Александром Петровичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
Абдрахманова Бриллиант Рафиковна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Здание детского сада г. Ижевск, ул. Азина, 277А (год постройки -1962, капитальный ремонт-2007)				
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности.	Основание: п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	15.10.2022	
1.	Двери эвакуационного выхода, ведущего с раздевалки группы «Подснежники» в тамбур эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания.	Основание: ч.4, ст.4; ст.6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; (СНиП II-А.5-62 п.4.7)	15.10.2022	
2.	Перед эвакуационным выходом, ведущим с помещения пищеблока наружу в полу допускается перепад высот (фактически перед выходом имеется порог).	Основание: ст.6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП 1.13130.2020	15.10.2022	

		«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
3.	Противопожарное расстояние от здания детского сада 2 степени огнестойкости до здания склада 5 степени огнестойкости менее 10 метров (фактически расстояние 3,4 метра).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 6, 69; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.3, таблица 1э	15.10.2022	
Здание детского сада г. Ижевск, ул. Колхозная, 18 (Год постройки - 1952)				
4.	Двери эвакуационного выхода, ведущего со спального помещения группы «Светлячок» наружу открываются не по направлению выхода из здания.	Основание: ч.4 ст.4, ст.6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; (СНиП II-A.5-62 п.4.7)	15.10.2022	
5.	Ширина эвакуационного выхода с лестничной клетки наружу (центральный выход) менее 0,8 м. (фактически 0,66 м.).	Основание: ч.4 ст. 4, ст.6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СНиП II-A.5-62 п.4.2)	15.10.2022	
6.	Противопожарный люк, установленный в чердачное	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ	15.10.2022	

	помещение размерами менее 0,6x0,8 м. (фактически 0,38x0,63 м.).	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 6, 59, 88; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.5; (СНиП II-А.5-62 п.4.8).		
7.	Перед эвакуационными выходами, ведущим с групповых ячеек наружу в полу допускается перепад высот (фактически перед выходом имеется порог).	Основание: ст.6, 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	15.10.2022	
8.	Противопожарное расстояние от здания детского сада до временного сооружения (продуктового склада) с неопределённой степенью огнестойкости менее 15 метров (фактически расстояние 4 метра).	Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 6, 69; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.15; (Правила пожарной безопасности в РФ, утв. Приказом МЧС России от 18.06.2003 №313, п. 24).	15.10.2022	
9.	В пределах противопожарного	Основание: п.65 Правил	15.10.2022	

	расстояния между зданием детского сада и жилыми домовладениями (ул. Июльская, 56, 58, 58а) допускается эксплуатация временного строения (продуктового склада).	противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).		
Общие мероприятия				
10.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (фактически расчёт не представлен).	Основание: п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	15.10.2022	
11.	Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. Не организована работа по очистке не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (соответствующие документы не представлены).	Основание: п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).	15.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий Куряновский В.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Курянов
(подпись)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы г. Ижевска управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Удмуртской
Республике – заместитель главного государственного инспек-

тора г. Ижевска по пожарному надзору

Антонов Александр Петрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Антонов

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.